



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и  
Ребрихинском районах

658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Тел.:(38562)2-27-83 E-mail: to-zav@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 13/4-76 с.Завьялово « 16 » октября 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Фоминой Евгенией Эдуардовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРЕСТЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" по адресам:

658564, Алтайский край, р-н Мамонтовский, с Крестьянка, ул. Школьная, д. 1в;  
658564, Алтайский край, р-н Мамонтовский, с Крестьянка, ул.Новая, 18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МКОУ «Крестьянская СОШ» по адресу 658564, Алтайский край, р-н Мамонтовский, с  
Крестьянка, ул. Школьная, д. 1в**

1. В кабинете географии не все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не  
работает 2 лампы, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

2. В спортивном зале остекление окон выполнено не из цельного стекла, отсутствуют фрагменты  
остекления, на подоконниках отсутствуют фрагменты краски, что является нарушением п. 2.8.3 СП  
2.4.3648-20



3. Уровень искусственной не соответствует гигиеническим нормативам кабинет географии 212 лк при норме (300 лк), что является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 и подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 7404 от 27.09.2024г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

**МКОУ «Крестьянская СОШ» по адресу 658564, Алтайский край, р-н Мамонтовский, с Крестьянка, ул. Школьная, д. 1в**

1. Устранить неисправности в работе всех источников искусственного освещения, кабинет географии.

2. В спортивном зале остекление окон выполнить из цельного стекла.

Срок исполнения до 04.08.2025г

3. Уровень искусственной освещенности в кабинете географии довести до гигиенического норматива с последующим предоставлением протокола лабораторных испытаний

Срок исполнения до 22.11.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Крестьянская СОШ» по адресу 658564, Алтайский край, р-н Мамонтовский, с Крестьянка, ул. Школьная, д. 1в

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах по адресу: 658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18; тел./факс (38562) 22564; E-mail: [to-zav@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-zav@22.rospotrebnadzor.ru); заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

**п.1, п.2** в срок до «04» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение пункта




п.3, в срок до «22» ноября 2024 г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение пункта.

*Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».*

*Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.*

специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Фомина Е.Э.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

«16» октября 2024г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 658564, Алтайский край, р-н Мамонтовский, с Крестьянка, ул. Школьная, д. 1в